



Banco de la República  
Colombia

Prueba Tecnológica General  
Agosto de 2025 - Horario Habil  
Resultados

## FICHA TÉCNICA

<b>NOMBRE DE LA PRUEBA</b>	Prueba Tecnológica General – Segundo Nodo
<b>TIPO DE PRUEBA</b>	Falla del Segundo Nodo del Banco de la República que implica la comutación de los servicios hacia el Primer nodo.
<b>ACTIVACIÓN (Fecha y horas)</b>	Miércoles, 20 de agosto de 2025 Horario hábil - 1:35 P.M.
<b>RETORNO (Fechas y horas)</b>	Sábado, 23 de agosto de 2025
<b>ORGANIZADOR</b>	Banco de la República - Colombia Dirección General de Tecnología Departamento de Servicios de Tecnología Informática (DSTI)
<b>USUARIOS</b>	Intermediarios Financieros, Banco de la República
<b>PARTICIPANTES</b>	Intermediarios Financieros, Banco de la República
<b>DURACIÓN DE LA PRUEBA</b>	1 semana
<b>SERVICIOS EXTERNOS</b>	Access Manager API Gateway Antares Autenticación fuerte Bus de Servicios CATTLEYA FRECH Gestión de identidades GTA Financiero PKI Portal Banco Portal Sebra y sus componentes SAUC STA SUBASTAS SUCED S3
<b>OTROS SERVICIOS</b>	Varios relacionados con la función del Banco de la República

## ANTECEDENTES

Como parte de la programación anual de pruebas de contingencia tecnológica, la Dirección General de Tecnología del Banco de la República realiza anualmente cuatro pruebas de cada nodo, en particular la presente prueba se refiere al segundo nodo (Centro de cómputo ubicado en Cota) hacia el primer Nodo (Centro de cómputo ubicado en la Central de Efectivo en Bogotá).



*Banco de la República  
Colombia*

**Prueba Tecnológica General  
Agosto de 2025 - Horario Habil  
Resultados**

En dos de las pruebas la activación se hace fuera de horario hábil y en las otras dos la activación se hace en horario hábil de forma coordinada y con el debido análisis y control del impacto hacia el sector. En las cuatro pruebas se opera en el ambiente de contingencia aproximadamente una semana.

En cumplimiento con el cronograma de pruebas de contingencia tecnológicas del año en curso se procedió a realizar la prueba en horario hábil.

## **OBJETIVOS**

La realización de las Pruebas Tecnológicas Generales se realiza con el propósito de:

- **AUTOMATIZACIÓN:** Validación de procedimientos automatizados de activación y retornos con el fin de optimizar su efectividad y eficiencia.
- **AUTONOMÍA:** Verificar la autonomía del primer Nodo, centro de cómputo hacia donde se traslada la operación de los servicios.
- **DOCUMENTACIÓN:** Verificar la aplicabilidad de la documentación.
- **EJECUCIÓN CONJUNTA DE PROCEDIMIENTOS:** Verificar el comportamiento de los distintos servicios que conviven en un nodo, al ser conmutados conjuntamente.
- **ENTRENAMIENTO DE LOS EQUIPOS:** Entrenar y poner en operación los equipos humanos de tecnología tanto para las actividades de activación como de reanudación, a fin de adquirir destreza en la ejecución de los procedimientos y en el manejo de crisis tecnológica para el escenario planteado en situaciones de estrés.
- **EQUIPOS DE TRABAJO NO PRESENCIALES:** Verificar el comportamiento del equipo humano de reanudación y de apoyo, coordinado de forma no presencial y conectado de forma remota para la ejecución de los procedimientos.
- **MEDICIÓN DE TIEMPOS:** Verificar el tiempo de conmutación automática de los clústers en horarios hábiles y de la desconexión lógica de máquinas, así como la ejecución de los procedimientos manuales.
- **PROCEDIMIENTOS MANUALES:** Verificar que los procedimientos de activación tecnológica sean claros y estén completos. Igualmente, validar que los recursos utilizados para esta estrategia sean suficientes.
- **VALIDACIÓN DE AMBIENTES:** Validar que los ambientes de contingencia de los servicios funcionan correctamente.



*Banco de la República  
Colombia*

**Prueba Tecnológica General  
Agosto de 2025 - Horario Habil  
Resultados**

## **PLAN DE PRUEBA**

### **ESCENARIO**

Afectación anunciada del Segundo Nodo del Banco de la República que implica la conmutación controlada de los servicios de tecnología que allí operan hacia el Primer nodo.

### **ALCANCE**

La prueba está programada para que la activación se realice en horario hábil. El retorno se realizará en horario no hábil, con el fin de minimizar el impacto a los clientes por las interrupciones en los servicios que presta el Banco. El plan estima un tiempo aproximado de una semana de permanencia de los servicios operando en contingencia.

### **TIEMPO ESTIMADO**

El tiempo estimado de activación de los servicios externos es entre 90 y 120 minutos.

El tiempo estimado de activación para los servicios internos es entre 90 y 240 minutos.

### **RESULTADO DE LA ACTIVACIÓN**

El miércoles 20 de agosto de 2025, se llevó a cabo la prueba de contingencia general, en la cual se simuló un escenario de pérdida o falla del Centro de Cómputo Secundario anunciado, que permite la conmutación controlada de los servicios de tecnología hacia el primer Nodo del Banco de la República. Lo anterior, a través de desconexiones lógicas y de la ejecución de procedimientos manuales y automáticos.

La prueba fue realizada de acuerdo con la agenda de reanudación definida, en donde se priorizan los servicios de acuerdo con la criticidad establecida.

La activación en contingencia de los servicios se realizó en horario hábil de acuerdo con lo planeado.

Durante la Activación se ejecutaron chequeos de los servicios a fin de validar su adecuado funcionamiento luego de cada procedimiento ejecutado.

### **RESULTADO DEL RETORNO**

La ejecución de cada uno de los procedimientos se realizó en horario NO hábil con el propósito de no impactar la funcionalidad de los sistemas contemplados durante esta prueba.

El Retorno se realizó el sábado 23 de agosto de 2025.

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo planeado.

Tanto para la Activación como para el Retorno se programaron chequeos de los servicios a fin de validar su adecuado funcionamiento luego de cada procedimiento ejecutado.



*Banco de la República  
Colombia*

**Prueba Tecnológica General  
Agosto de 2025 - Horario Habil  
Resultados**

## **RESULTADOS**

### **ACTIVACIÓN**

- Tiempos**

Teniendo en cuenta la hora general de inicio y finalización, los tiempos de activación para los servicios críticos estuvieron entre la 1:35 P.M. y las 2:41 P.M.

SERVICIO	Hora Inicio	Hora Finalización
Antares		Sin interrupción
ADFV	1:35 P.M.	2:27 PM
Cattleya	1:35 P.M.	3:21 PM
CCS		Sin interrupción.
CUD		Sin interrupción.
CEDEC		Sin interrupción.
CENIT		Sin interrupción
DCV		Sin interrupción
MASTER		Sin interrupción
Motor de pagos	1:35 P.M.	3:07 PM
OPICS	1:35 P.M.	3:42 PM
SEN		Sin interrupción
SIDETCORP		Sin interrupción
STA	1:35 P.M.	2:27 PM
SUBASTAS	1:35 P.M.	2:51 PM
SWIFT		Sin interrupción

- Ejecución de procedimientos**

De manera general, la ejecución de todos los procedimientos de activación permitió el correcto funcionamiento de los servicios.

- Funcionalidad**

Posterior a la activación, los servicios operaron satisfactoriamente en general.

### **RETORNO**

- Tiempos**

De manera general, los tiempos programados para el Retorno se cumplieron adecuadamente.

- Ejecución Procedimientos**

La ejecución de todos los procedimientos tanto manuales como automáticos permitió el correcto funcionamiento de los servicios tras el Retorno a su ambiente de producción.



*Banco de la República  
Colombia*

---

**Prueba Tecnológica General  
Agosto de 2025 - Horario Habil  
Resultados**

- **Funcionalidad**  
Posterior al Retorno, los servicios operaron satisfactoriamente.

## **CONCLUSIONES Y RESULTADOS**

- La activación de la operación en el segundo Nodo se realizó sin problemas, dentro del tiempo esperado y sin errores significativos. Se validó el estado de los procedimientos de contingencia diseñados para el escenario contemplado en este ejercicio.
- Todos los pasos, resultados y observaciones de la prueba fueron documentados detalladamente, lo que permitirá revisar y optimizar los procedimientos con base en la experiencia obtenida y afinar las agendas de activación y retorno.
- La incorporación y coordinación de equipos no presenciales fue adecuada y permitió fortalecer los planes de contingencia para escenarios que así lo requieran.
- Se validó el nivel de funcionalidad y resiliencia a partir de la contingencia definida; manteniendo a los integrantes de los equipos de reanudación entrenados para enfrentar fallas y asegurar que los servicios críticos se recuperen rápidamente y se mantengan operativos.

*Agradecemos su valiosa colaboración en este ejercicio que nos permite afianzar los procedimientos y recursos de contingencia, así como minimizar la incertidumbre en un evento de crisis.*